



SITOP CAS1600/Mod.Kondensat./DC24V/1,3Ah

SITOP CAS1600 1,3 Ah 24 V DC 1,3 Ah LiCAP moduł kondensatora z bezobsługowymi zamkniętymi akumulatorami SuperCaps do SITOP UPS1600

informacje dot. elektryczności

napięcie końcowe ładowania przy prądzie stałym

• w temp. -10°C zalecane	28,8 V
• w temp. 0°C zalecane	28,8 V
• w temp. 10°C zalecane	28,8 V
• w temp. 20°C zalecane	28,8 V
• w temp. 30°C zalecane	28,8 V
• w temp. 40°C zalecane	28,8 V
• w temp. 50°C zalecane	28,8 V
• w temp. 60°C zalecane	28,8 V

wyście

pojemność baterii	1,3 A·h
zawartość energii magazynu energii	<kein Wert>
prąd wyjściowy wartość nominalna	40 A
prąd wyjściowy przy pracy buforowej maksymalny	40 A
Wartość szczytowa prądu	120 A; 1x 120 A do 30 ms/1x 60 A do 5 s na minutę
prąd ładowania maksymalny	40 A
napięcie wyjściowe przy DC wartość nominalna	24 V
rodzaj podtrzymania zasilania w przypadku awarii sieci zasilającej	70 s/40 A
liczba urządzeń połączonych równolegle w celu zwiększenia mocy	4

interfejsy

funkcja komunikacji	Tak
---------------------	-----

ochrona i monitorowanie

rodzaj ochrony przed zwarcieniem	bezpiecznik płaski Maxi 50 A / 32 V
rodzaj zabezpieczenia przed nadmiernym naładowaniem	nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
wykonanie wskaźnika dla pracy normalnej	Trójkolorowa: zielony = bufor gotowy; żółty = bufor bliski wyczerpania; czerwony = buforowanie niemożliwe.

bezpieczeństwo

stopień ochrony środków roboczych	klasa III
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony NEMA	<kein Wert>
poziom integralności bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508	<kein Wert>

normy, specyfikacje, dopuszczenia

• Świadectwo kwalifikacyjne oznakowanie CE	Tak
• świadectwo kwalifikacyjne dopuszczenie UL	Tak; cULus (UL 61010-1 3rd Ed., UL 61010-2-201 2nd Ed.), File E143289
• świadectwo kwalifikacyjne CSA-approval	<kein Wert>; <kein Wert>

• potwierdzenie zgodności oznakowanie UKCA • potwierdzenie zgodności dopuszczenie EAC • potwierdzenie zgodności Regulatory Compliance Mark (RCM)	Tak Nie Tak
rodzaj certyfikacji certyfikat CB	Tak
normy, specyfikacje, dopuszczenia środowiska niebezpieczne	
• Świadectwo kwalifikacyjne IECEx • świadectwo kwalifikacyjne ATEX • potwierdzenie zgodności dopuszczenie ULhazloc • potwierdzenie zgodności cCSAus, Class 1, Division 2 • potwierdzenie zgodności CCC dla strefy Ex zgodnie ze standardem GB • potwierdzenie zgodności dopuszczenie FM	Nie; <kein Wert> Nie; <kein Wert> Nie <kein Wert> Nie; <kein Wert> Nie; <kein Wert>
normy, specyfikacje, dopuszczenia klasyfikacja okrętowa	
dopuszczenie dla przemysłu stocznioowego	Tak
towarzystwo klasyfikacyjne • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV) • Lloyds Register of Shipping (LRS) • Nippon Kaiji Kyokai (NK)	<kein Wert>; w przygotowaniu <kein Wert>; <kein Wert> <kein Wert>; w przygotowaniu Nie; <kein Wert> Nie; <kein Wert>
normy, specyfikacje, dopuszczenia deklaracja środowiskowa produktu	
deklaracja środowiskowa produktu	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] • ogółem • podczas produkcji • podczas eksploatacji • po End of Life	107,3 kg 95 kg 8,1 kg 1,78 kg
warunki otoczenia	
warunek otoczenia	<kein Wert>
temperatura otoczenia • podczas pracy • przy zabudowie poziomej podczas pracy • podczas transportu • podczas magazynowania	-30 ... +65 °C <kein Wert>; <kein Wert> -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C
względny czasowy spadek pojemności w temp. 20°C w ciągu jednego miesiąca typowy	1,5 %
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	4 000 m
Warunki otoczenia uwzględniając temperaturę otoczenia - ciśnienie powietrza - wysokość instalacyjną	<kein Wert>
wilgotność względna z obroszeniem według IEC 60068-2-38 maksymalna	<kein Wert>; <kein Wert>
odporność chemiczna na dostępne na rynku smary chłodzące	<kein Wert>; <kein Wert>
Odporność na substancje aktywne biologicznie zgodnie z EN 60721-3-3	<kein Wert>; <kein Wert>
Odporność na substancje aktywne chemicznie zgodnie z EN 60721-3-3	<kein Wert>; <kein Wert>
Odporność na substancje aktywne mechanicznie zgodnie z EN 60721-3-3	<kein Wert>; <kein Wert>
odporność na biologicznie aktywne substancje zgodność według EN 60721-3-6	<kein Wert>; <kein Wert>
odporność na substancje aktywne chemicznie zgodność z EN 60721-3-6	<kein Wert>; <kein Wert>
odporność na mechanicznie aktywne substancje zgodność według EN 60721-3-6	<kein Wert>; <kein Wert>
powłoka dla zmontowanej płytki drukowanej zgodnie z EN 61086	<kein Wert>; <kein Wert>
wersja powłoki ochrona przed zanieczyszczeniem według EN 60664-3	<kein Wert>; <kein Wert>
rodzaj badania powłoki zgodnie z MIL-I-46058C	<kein Wert>; <kein Wert>
zgodność produktu powłoki Qualification and Performance of	<kein Wert>; <kein Wert>

Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies zgodnie z IPC-CC-830A	
żywność	
żywność magazynu energii	
• typowa	zmniejszenie wydajności do 80% wydajności początkowej (zgodnie z EUROBAT) - uwaga 80% wydajności nie oznacza 80% czasu buforowania, czas buforowania jest jeszcze mniejszy ze względu na zwiększenie oporu wewnętrznego
• w temp. 10°C typowa	15 a
• w temp. 20°C typowa	15 a
• w temp. 30°C typowa	15 a
• w temp. 40°C typowa	12 a
• w temp. 50°C typowa	7 a
• w temp. 60°C typowa	3 a
uwaga	<kein Wert>
przłącza	
• wykonanie przłącza elektrycznego • rodzaj przłącza elektrycznego dla modułu UPS • rodzaj przłącza elektrycznego dla kabla do transmisji danych • rodzaj przłącza elektrycznego dla obwodu sterowniczego i komunikatu o stanie	Przłącze śrubowe po 1 zacisku przłączeniowym do przewodów 0,5 ... 16 mm ² do +CAS i -CAS <kein Wert> po 1 zacisku przłączeniowym do przewodów 0,2 ... 2,5 mm ²
dane mechaniczne	
szerokość × wysokość × głębokość obudowy	225 × 156 × 135 mm
szerokość montażowa × wysokość montażowa	225 mm × 256 mm
odległość do zachowania	
• od góry	50 mm
• od dołu	50 mm
• z lewej strony	0 mm
• z prawej strony	0 mm
• rodzaj montażu • rodzaj montażu montaż na szynę DIN • sposób montażu montaż na szynie profilowej S7 • sposób montażu montaż ścienny	do przykręcenia do płaskiej powierzchni (mocowanie do dziurki od klucza do zawieszenia za pomocą śrub M4) Nie Nie Tak
masa netto	6 kg
liczba baterii	<kein Wert>
liczba ogniw	8
akcesoria	
element składowy produktu zawarte w zakresie dostawy	opakowanie dodatkowe zawierające 2 x bezpiecznik FKS 50 A, wtyczka zasilania, wtyczka sygnałowa
osprzęt mechaniczny	<kein Wert>
pozostałe informacje łączy internetowe	
• łączy internetowe do strony: Industry Mall • łączy internetowe do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool • łączy internetowe do strony: CAX-Download-Manager • link internetowy do strony internetowej: Industry Online Support	https://mall.industry.siemens.com https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
dodatkowe informacje	
Pozostałe informacje	dane techniczne obowiązują przy nominalnych wartościach napięcia wejściowego i temperaturze otoczenia +25°C (jeśli nie podano inaczej)
wskazówka bezpieczeństwa	
wskazówka bezpieczeństwa	Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich

instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być podłączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Klasyfikacje

	Wersja	Klasyfikacja
eClass	16	27-05-04-03
eClass	14	27-05-04-03
eClass	12	27-05-04-03
eClass	9.1	27-05-04-03
eClass	9	27-05-04-03
eClass	8	27-05-04-03
eClass	7.1	27-05-04-03
eClass	6	27-05-04-90
ETIM	10	EC000357
ETIM	9	EC000357
ETIM	8	EC000357
ETIM	7	EC000357

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Dangerous goods	Environment
--------------------------	-----------------	-------------

[Manufacturer Declaration](#)

[China RoHS](#)

[Dangerous goods information](#)



Ostatnia zmiana:

11.02.2026 