Karta zamówienia łącznika krzywkowego

SN PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec
tel.: 032/26-98-181; fax.: 032/26-98-139
e-mail: handel@sn-promet.com.pl
www.sn-promet.pl

Prąd[A]: 10, 16, 25, 32, 63, 100, 160

NUMER SCHEMATU

Kolor pokrętła
- czarne
R - czerwony

TYP: S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ]

Nr tabliczki czołowej

Uszczelnione
- IP40
G - IP65

Położenie pokrętła	
A	
B	
C	
D	
V	

kąt obrotu	
6	60°
4	90°
1	30°
8	45°

Tabliczka czołowa









Możliwość dodatkowego uszczelnienia G tylko dla napędów oznaczonych *

Uwagi:

RODZAJE WYKONANIA

Pulpitowy, bez płyty czołowej i tabliczki	J	*
+ napęd samopowrotny	JV	
+ mocowanie dolne	JO	
+ mocowanie na szynie TH35	JL	
Pulpitowy z płytką czołową i tabliczką	JD	*
+ napęd samopowrotny	JVD	*
+ mocowanie na szynie TH35	JLD	
+ mocowanie dolne, pokrętło na drzwiach	JBD	*
Pulpitowy, pokrętło zamykane kłódką	JU	*
+ mocowanie dolne, pokrętło na drzwiach	JBU	*
Pulpitowy, pokrętło blokowane zamkiem	JZ	*
+ mocowanie dolne, pokrętło na drzwiach	JBZ	*
Z osłoną czołową, mocowany na szynę TH35	JLS	
Mocowane w otworze Ø22 z pokrętłem	JR	
Mocowane w otworze Ø22 z kluczem	JK	
W obudowie **(6A do 100A - IP65, 160A - IP54)**		
Pulpitowy z płytką czołową i tabliczką	JPD	
Pulpitowy, pokrętło zamykane kłódką	JPU	
Pulpitowy, pokrętło blokowane zamkiem	JPZ	

NUMER KOMORY	OZNACZENIA STYKÓW	PROGRAM ŁĄCZEŃ / OZNACZENIA NA TABLICZCE
1	1 2	
	3 4	
2	5 6	
	7 8	
3	9 10	
	11 12	
4	13 14	
	15 16	
5	17 18	
	19 20	
6	21 22	
	23 24	
7	25 26	
	27 28	
8	29 30	
	31 32	
9	33 34	
	35 36	
10	37 38	
	39 40	
11	41 42	
	43 44	
12	45 46	
	47 48	

PRZYKŁAD POŁĄCZEŃ

NUMER KOMORY	OZNACZENIA STYKÓW	PROGRAM ŁĄCZEŃ / OZNACZENIA NA TABLICZCE	1	0	2
1	1 2	Styk zamknięty		X	
	3 4	Styk impulsowy		X	
2	5 6	Połączenie ciągłe	X		X
	7 8	Przełączanie bezprzerwowe	X		
3	9 10				X
	11 12	Przełączenie z przerwą	X		X