



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6115/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Spółdzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

stwierdza, że wyrób:

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-A

produkowany przez:

Spółdzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

w zakładzie produkcyjnym:

Spółdzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

spełnia wymagania:

pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8336/2026 z dnia 03.02.2026 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5153/BA/11 z dnia 17.05.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA CNBOP-PIB.
3. Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0338 wydany przez CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 6115/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa:

od **07.06.2026 r.** do **06.06.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 20 maja 2026 r.



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA****Nr 6115/2026****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-A**

Odmiana:	ROP-A M 0 K XY ROP-A M 0 K XX ROP-A M 0 K YY ROP-A D 0 K XY ROP-A D 0 K XX ROP-A D 0 K YY	ROP-A M 1/2 K XY ROP-A M 1/2 K XX ROP-A M 1/2 K YY ROP-A D 1/2 K XY ROP-A D 1/2 K XX ROP-A D 1/2 K YY	ROP-A M 3 K YY ROP-A D 3 K YY ROP-A M 4 K YY ROP-A D 4 K YY
Rodzaj uruchamiania:	A: uruchamiany bezpośrednio		
Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania:	nie	tak; dioda LED na polu obsługi	nie
Szybka:	nienastawialna		
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:	nie		
Kategoria środowiskowa:	do użytku zewnętrznego		
Ochrona zapewniana przez obudowę:	ROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody		
Zakres temperatur pracy [°C]:	-25 ÷ +70		
Znamionowe napięcie zasilania [V AC, V DC]:	---	24 V AC/DC; 230 V AC	24 V DC
Prąd alarmowania [A]:	0,03		
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany		
Wymiary [mm]:	122 x 122 x 45		
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne		
Masa [g]:	---		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2020 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 20 maja 2026 r.